

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C- RU.ПБ09.В.00164/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0028802

ООО «БРУСБОКС»

Адрес (место нахождения): 241903, Россия, Брянская область, г. Брянск, Рабочий поселок Большое Полпино, пер. Октябрьский, 2-А

ОГРН 1185053018578, Тел.: (4832)77-03-04, Факс: (4832)77-03-04

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «БРУСБОКС»

Адрес (место нахождения) и Адрес производства: 241903, Россия, Брянская область, г. Брянск, Рабочий поселок Большое Полпино, пер. Октябрьский, 2-А

ОГРН 1185053018578, Тел.: (4832)77-03-04, Факс: (4832)77-03-04

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru, E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат пер. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки (подоконники систем «BRUSBOX»), выпускаемые по ГОСТ 19111-2001. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД2:

22.29.29.190

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

3925 20 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ): Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1044-89 п. 4.18; группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20;

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 953/ТР от 30.09.2020 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д.60. Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.). Протокол сертификационных испытаний № 7578/РС от 13.10.2020 г. (Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности (НИЛ ПВБ) ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», 111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 2. Аттестат ТРПБ.RU.ИН28). Акт о результатах анализа состояния производства № 766/20 от 11.09.2019 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1. Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.10.2020 по 12.10.2025



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

О.В. Умрихина
подпись

Умрихина О.В.
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Н.А. Шолин
подпись

Шолин Н.А.
инициалы, фамилия